

Коммуникатор резервного канала связи
Приток-РКС-04
Паспорт
ЛИПГ.421451.019ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, комплектность, сведения о приемке и упаковке **Коммуникатора резервного канала связи Приток-РКС-04 ЛИПГ.421451.019** (далее по тексту – **коммуникатор**).

1.2 Паспорт входит в комплект поставки коммуникатора, должен храниться у владельца и иметь все предусмотренные отметки изготовителя, продавца, монтажной и эксплуатирующей организаций.

1.3 Установка, подключение и эксплуатация коммуникатора должны осуществляться в соответствии с документом: «Коммуникатор резервного канала связи Приток-РКС-04 Руководство по эксплуатации ЛИПГ.421451.019РЭ» (не входит в комплект поставки, можно загрузить с сайта www.sokrat.ru). Настройка параметров коммуникатора производится с помощью кабеля miniUSB и программы «Конфигуратор параметров приборов серии Приток-А» (файл UniProg.exe), входящую в комплект ПО «ПРИТОК-А-3.8», и которую также можно загрузить с сайта www.sokrat.ru.

1.4 Коммуникатор предназначен для организации резервного канала связи радиоприборов и проводных (18 кГц) приборов серии Приток-А при централизованной охране объектов и квартир в составе «Автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А» ЛИПГ.425618.001 СПИ 010405060714-30/9000-1.

1.5 Коммуникатор рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в закрытых пожаробезопасных помещениях категории размещения ОЗ по ОСТ 25 1099, при температуре от минус 10 до плюс 45 °С, относительной влажности воздуха до 85%, отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и пр.).

1.6 Каналы связи с ПЦН: GSM (2 SIM-карты) + Ethernet, 2 IP-адреса ПЦН.

1.7 2 оператора сотовой связи.

1.8 Габаритные размеры – не более 148x118x38 мм.

1.9 Масса – не более 0,25 кг.

1.10 Напряжение питания постоянного тока – от 10,2 до 14,5 В.

1.11 Ток потребления в дежурном режиме от источника постоянного тока – не более 240 мА.

1.12 Срок службы – 8 лет.

1.13 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
ЛИПГ.421451.019	Коммуникатор резервного канала связи Приток-РКС-04	1	
ЛИПГ.421451.019ПС	Паспорт	1	
	Антенна GSM	1	
	Вилка RJ-45	2	
	Дюбель Ø 6мм	3	
	Шуруп 3,5x35	3	

3 ОТМЕТКИ О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Коммуникатор резервного канала связи Приток-РКС-04 ЛИПГ.421451.019

Соответствует конструкторской документации ЛИПГ.421451.019 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления

Заводской номер

Упаковку произвёл _____

Принят ОТК _____

МП

4 ОТМЕТКИ ОБ УСТАНОВКЕ И ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с проектом / типовым проектным решением / актом обследования (нужное подчеркнуть), установку и пуско-наладочные работы произвел:

наименование монтажной организации	адрес	телефон
Ответственное лицо: _____	Подпись: _____	Дата: _____ МП

Коммуникатор принят в эксплуатацию в составе

наименование ПЦО, эксплуатирующей организации	адрес	телефон
Ответственное лицо: _____	Подпись: _____	Дата: _____ МП

5 ХРАНЕНИЕ

5.1 Коммуникатор должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 5 до 45 °С и относительной влажности воздуха (без образования конденсата) не более 80 % (при температуре окружающего воздуха 25 °С).

5.2 В помещениях для хранения коммуникатора необходимо исключить возможность попадания в воздух паров агрессивных веществ (кислот, щелочей), вызывающих коррозию коммуникатора.

5.3 Срок хранения коммуникатора в условиях складских помещений не более 8 месяцев, исчисляя с даты их приемки ОТК.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 Транспортирование коммуникатора должно производиться всеми видами транспорта на любые расстояния в упакованном виде. При авиатранспортировании кабина должна быть герметична.

6.2 Предельные условия транспортирования коммуникатора:

- частота вибраций: 4 - 72 Гц;
- максимальное ускорение вибраций: 30 м/с²;
- число ударов в минуту: 80-120;
- максимальное ускорение ударов: 30 м/с².

6.3 Климатические воздействия при транспортировании:

- температура окружающей среды: от -40 до +50 °С;
- максимальная относительная влажность, при 25°С: 90%.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизацию коммуникатора проводить в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012, категория А.3.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу коммуникатора и его соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки коммуникатора, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

8.2 Срок гарантии – 3 года.

8.3 Гарантия не распространяется на коммуникаторы, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.4 Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный представитель. Коммуникатор принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о приемке ОТК, упаковке, установке и приемке в эксплуатацию, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.

8.5 Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору.

Предприятие-изготовитель

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,
ООО Охранное бюро "СОКРАТ"
Техническая поддержка: 8-800-333-66-70 (бесплатный)
Тел/факс: (395-2)20-66-62, 20-66-63, 20-64-77
E-mail: sokrat@sokrat.ru, http://www.sokrat.ru



Код 051004 ред. 005 IN 10370