



**Плата управления КОП-03**  
**Паспорт**  
**ЛИПГ.423141.044 ПС**

**1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1.1 Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, комплектность, сведения о приемке и упаковке **платы управления КОП-03** (далее по тексту – **ПУ**).

1.2 ПУ, в зависимости от количества шлейфов сигнализации (далее по тексту – **ШС**), выпускается в следующих исполнениях:

Исполнение	Наименование	Обозначение	Число ШС
1	Плата управления КОП-03 (8)	ЛИПГ.423141.044	8
2	Плата управления КОП-03 (16)	ЛИПГ.423141.044-01	16
3	Плата управления КОП-03 (4)	ЛИПГ.423141.044-02	4

1.2 Паспорт входит в комплект поставки ПУ, должен храниться у владельца и иметь все предусмотренные отметки изготовителя, продавца, монтажной и эксплуатирующей организаций.

1.3 Установка, подключение и эксплуатация ПУ должны осуществляться в соответствии с документом: «Контроллеры охранно-пожарные серии Приток-А-КОП Приток-А-КОП-01 (-02, -02.4, -03, -04, -05) ЛИПГ.423141.022 Руководство по эксплуатации» (в комплект поставки не входит, доступно для загрузки с сайта [www.sokrat.ru](http://www.sokrat.ru)).

1.4 ПУ имеет разъемы для подключения модуля MM GSM 2G или MM GSM 3G и модуля WiFi BC-03. Сами модули заказываются отдельно.

1.5 ПУ рассчитана на круглосуточную эксплуатацию в закрытых не пожароопасных помещениях категории размещения ОЗ по ОСТ 25 1099, при температуре от минус 10 до плюс 45°С, относительной влажности воздуха до 85%, отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и пр.).

1.6 Габаритные размеры, не более – 182×100×40 мм.

1.7 Масса – не более 0,23 кг.

1.8 Питание от сети переменного тока в диапазоне от 187 до 242 В.

1.9 Мощность, потребляемая от сети переменного тока – не более 25 В\*А.

1.10 Срок службы – 8 лет.

1.11 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

**2 КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Количество		
		Исполнение		
		1	2	3
ЛИПГ.423141.044	Плата управления КОП-03 (8)	1	–	–
ЛИПГ.423141.044-01	Плата управления КОП-03 (16)	–	1	–
ЛИПГ.423141.044-02	Плата управления КОП-03 (4)	–	–	1
ЛИПГ.423141.044 ПС	Паспорт	1	1	1
	Резистор MF-25-4,7 кОм	8	16	4
	Резистор MF-25-1,2 кОм	1	1	1
	Светодиод красного цвета L-53LID	1	1	1
	Вилка RJ-45	1	1	1
	Клеммная колодка MSTB-2,5/2-ST	1	1	1

### 3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Плата управления

КОП-03 (8) ЛИПГ.423141.044

КОП-03 (16) ЛИПГ.423141.044-01

КОП-03 (4) ЛИПГ.423141.044-02


соответствует конструкторской документации ЛИПГ.423141.044 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления

Заводской номер

Упаковку произвёл

Принят ОТК

МП

### 4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу ПУ и её соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки ПУ, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

4.2 Срок гарантии – 3 года.

4.3 Гарантия не распространяется на ПУ, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.4 Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный представитель. ПУ принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о приемке ОТК, упаковке, установке и приемке в эксплуатацию, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.

4.5 Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору.

#### Предприятие-изготовитель

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,  
ООО Охранное бюро "СОКРАТ"  
Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77  
E-mail: sokrat@sokrat.ru, <http://www.sokrat.ru>



Код 4080 ред. 00 IN9596